



LEYENDA TELECOMUNICACIONES

- REGISTRO TERMINACIÓN DE RED TELECOMUNICACIONES (P.A.U.):30x50x60 mm
- REGISTRO TOMA TELEFONÍA (TB-RDSI)
- REGISTRO TOMA TV-FM Y TV POR CABLE

SISTEMA DE PROTECCIÓN LÍNEA DE TIERRA

- ARQUETA DE REGISTRO TOMA TIERRA DE 250x250x300mm. CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 230x230mm
- PICA DE TIERRA Ac/Cu 2 m.
- LINEA GENERAL DE TIERRA EN Cu DESNUDO DE 35mm. DE SECCIÓN EN CONTACTO CON EL TERRENO

NOTAS :

SI HUBIERA CUALQUIER OTRA MASA METÁLICA COMO VIGAS, ETC. SE CONECTARÁN TAMBIEN A LA UNIÓN EQUIPOTENCIAL.

LA UNIÓN EQUIPOTENCIAL SE REALIZARÁ AUNQUE LAS TUBERÍAS SEAN DE POLIETILENO. TODAS LAS UNIONES EMPOTRADAS SE DEBERÁN RECUBRIR CON UN MORTERO RICO EN CEMENTO.

TODO EL COBRE NO RECUBIERTO POR SU AISLANTE, DEBE SER ENVUELTO CON CINTA AUTOVULCANIZANTE, DE FORMA QUE QUEDE PERFECTAMENTE AISLADO DE LA HUMEDAD.

LEYENDA SÍMBOLOS ELÉCTRICOS

- CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA EMPOTRADA EN FACHADA (452x330x210 mm)
- INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA (143x218x75 mm)
- CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICOS (172x218x75 mm)
- PUNTO DE LUZ EN PARED (APLIQUE)
- PUNTO DE LUZ ESTANCO EN PARED (APLIQUE)
- INTERRUPTOR SENCILLO
- APLIQUE DE PARED 1 (VER DETALLE APLIQUE 1)
- APLIQUE DE PARED 2 (VER DETALLE APLIQUE 2)
- CONMUTADOR
- CONMUTADOR CRUCE
- TOMA DE CORRIENTE. II+T 16A, VARIOS USOS BAÑOS.
- TOMA DE CORRIENTE. II+T 16A, VARIOS USOS GENERAL
- REGLETA TOMAS DE CORRIENTE. II+T 20A, EQUIPOS MÚSICA
- TANTAS TOMAS COMO SE NECESITEN EN CADA AULA
- TOMA DE CORRIENTE. II+T 10/16A, ESTANCA
- REGLETA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 54 W
- TUBO FLUORESCENTE 840 W

COLOCACIÓN INTERRUPTORES ,TOMAS DE CORRIENTE Y APLIQUES

- 1,10m. del suelo INTERRUPTORES-CONMUTADORES
- 0,30m. del suelo T.C. VESTÍBULO (VARIOS USOS, ALUMBRADO)
- 1,10m. del suelo T.C. ASEOS (VARIOS USOS)
- 0,30m. del techo CAJAS DERIVACIÓN
- 1,10m. del suelo T.C. E INTERRUPTORES BAÑO
- 2,00m. del suelo APLIQUES
- 1,40-2 m suelo CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 30 E IK 07
- 1,40-2 m suelo INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
- APLIQUE DE FALSO TECHO 3 (VER DETALLE APLIQUE 3)
- FOCOS DE ESCENARIO MÓVILES. CON INTERRUPTOR.

LOCALES DE MUSICA PROYECTO DE EJECUCION PARCELA 1165 – POLIGONO 18

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

ARQUITECTOS: JORGE SARASOLA ERREA

PINTOR CIGA S/N (TRASERA ITURRAMA) C.P. 31008 PAMPLONA TEL: 948.17.28.52

CIRCUITOS INTERIOR

- 2 CIRCUITOS DE EMERGENCIAS
- 2 CIRCUITOS DE ALUMBRADO 24 V. DESDE CUARTO DE BATERÍAS
- 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
- 6 CIRCUITOS DE ENCHUFES

BERRIOZAR

E 1/100 SEPTIEMBRE 2.008

INSTALACIONES ELECTRICIDAD

10.01